

Rietdekkersbedrijf Bate Batema
Tillewei 6
9258 GN JISTRUM

Putten, 20september 2021

Betreft: oplevering keuring rieten dak van familie Tencate Hoedemaker, Villapark 3 te Tynaarlo

Opdrachtgever: rietdekkersbedrijf Bate Batema

Op 16 september 2021 heeft W. van Dijk, Rieten Dak Advies een oplevering keuring uitgevoerd op bovenstaand adres.

Het rieteten dak is gelegd met Chinees riet. Herkomst N.O. China, natuurgebied Zhalong-Qiqihar. Hier is geen watervervuiling. Tevens door de zeer strenge, dus droge winters, is dit een goed klimaat voor riet.

Dit riet heeft een hoog lignine gehalte wat het riet waterafstotend maakt.

Rietdekker Bate Batema heeft een uitstekend stukje werk geleverd. Dit is een moeilijk dak met veel onderbrekingen, het is echt een plaatje geworden.

De dak diktes zijn \pm 30 cm onderaan 28 cm bovenaan. Slijtlaag 12-13 cm, uitstekend goed.

Het gehele rieten dak is met zorg gelegd. Vlak en zeer strak werk.

Metselwerk van de nok is keurig uitgevoerd.

Ik heb nergens een onvolkomenheid kunnen ontdekken.

Conclusie: dit rieten dak krijgt een 10 (dit gebeurt niet vaak). Dit rieten dak verdient dit.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groeten,

Rieten Dak Advies W. van Dijk